

Zertifikat

mit überwachter Konformität

Certificate

of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
J 50483564

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
Z.H.Q.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-SYF-60421298 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
15.10.2020 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Huzhou Shangfu Wire & Cable
High Technology Co., Ltd.
No. 688, Jingye Road
Huzhou
313000 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Huzhou Shangfu Wire & Cable
High Technology Co., Ltd.
No. 688, Jingye Road
Huzhou
313000 Zhejiang
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PfG 2642/11.17



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Aluminium cable for installation in ground

Type Designation : 2163282

7

Code Designation : PV1500DC-AL

Additional Marking : HALOGEN FREE LOW SMOKE

Scope of Sizes : 1X4...10mm²

Rated Voltage : DC 1,5kV

Max. Temperature
at Conductor : 90°C

Remark 1: Only suitable terminals specified for aluminium
conductors shall be used.

Remark 2: The conductors are flexible aluminium conductors
not covered by IEC 60228.

7

ANLAGE (Appendix): 1.0


Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Kenny Shi